



| | |
|-------|---|
| 仕様 | |
| 型式 | HAS-16WUS-102N |
| 製造型式 | NAS-161PSL2-AU |
| 吹出風量 | 15.6m ³ /min以上 |
| 吹出風速 | 23m/sec以上 |
| 集塵効率 | 0.3μm粒子にて99.97%以上 |
| フィルター | プレフィルター:不織布フィルター メインフィルター:HEPAフィルター |
| 動作 | インターロックあり |
| 構造 | 本体:鋼板製焼付塗装仕上 塗装色:ホワイトグレー 8.1Y-8.6/0.7 ドア:シートシャッター 門番R054 前室側・自動(オレンジ) クリーンルーム側・自動(オレンジ) 窓:透明シート 床:なし |
| 吹出口 | 16個(樹脂製パンカーφ30) |
| ファン | 2台(0.75kW) |
| 照明灯 | 16W×1灯 |
| 操作 | シャワー切替スイッチ(自動・切・手動) 照明灯スイッチ(自動・切・入) シャワータイマー |
| 電源 | AC200V・3φ・50/60Hz |
| 消費電力 | 約1200/1700W |
| 質量 | 約350kg |
| 台数 | 1台 |

| No. | 名称 |
|-----|--------------|
| 1 | 本体 |
| 2 | ドア |
| 3 | メインフィルター |
| 4 | シャワーファン |
| 5 | パンカー |
| 6 | 照明灯 |
| 7 | プレフィルター |
| 8 | 差圧計 |
| 9 | 配電盤 |
| 10 | 電源ボックス |
| 11 | パンカーパネル |
| 12 | 非常開スイッチ(3ヶ所) |
| 13 | 扉開光線センサー |
| 14 | 挟まれ防止センサー |

| | | |
|------|-----------|----------|
| ▲ | | |
| ▲ | | |
| ▲ | H28/01/13 | 新規作成(改1) |
| 改定記号 | 日付 | 内容 |

図面名称 標準両吹シートシャッター式エアーシャワー

HOKUTO 株式会社 ホクト総研

| | | | | |
|-----|-----|------|-----------|-----------------------|
| 検図 | 製図 | 縮尺 | 日付 | 図番 |
| Y・Y | S・S | 1/25 | H28.01.13 | HASU01-1 O34157780 |